

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ФИЛИАЛА «РЯЗАНСКИЙ РАЙОН
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ АО «РОЭК»**

№ 03-10 от «22» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии : гл. инженер Шустов М.Н.

Членов комиссии:

- 1. Ст.мастер Хмелев Л.В.**
- 2. Мастер Фадеев А.Ю.**

Произвели технический осмотр технологической системы (электроустановки) РП-2
с. Поляны

1. Общие сведения

	Диспетчерское наименование	Бухгалтерское наименование (согласно договора аренды)
Наименование ТП	РП-2	РП-2
Мощность и количество установленных трансформаторов, кВА	250 кВА	
Год ввода в эксплуатацию	2014	
№ договора аренды	Собственность АО «РОЭК»	
Код позиции в списке основных средств		
Дата последнего капитального ремонта	Не ремонтировалась	

2. Результаты технического осмотра

№	Элементы ТП	Замечания
Электрическая часть		
1	Проходные изоляторы	-
2	Опорные изоляторы	-
3	Предохранители ПК-10, ПН-2	-
4	Рубильники 0,4 кВ	-
5	Автоматические выключатели 0,4 кВ	-
6	Масляные выключатели, выключатели нагрузки	Повреждение механизма
7	Металлоконструкция ТП	-
8	Выносной трансформаторный разъединитель типа РЛНД	-
9	Вывода 0,4 кВ	-
10	РУ-10 кВ	Не исправна высоковольтная ячейка
11	Силовой трансформатор	В исправном состоянии


Строительная часть		
1	Крыша	-
2	Отмостка	-
3	Стены	-
4	Двери, вентиляционные решетки, лестницы	-
5	Полы	-
6	Внутреннее освещение	-
7	Потолки	-

3. Заключение комиссии

Комиссия заключила для дальнейшей эксплуатации технологической системы произвести реконструкцию РУ-10 кВ РП-2 с установкой высоковольтной ячейки и вакуумного выключателя.


Председатель комиссии:

Главный инженер

 / Шустов М.Н. /

Члены комиссии:

Старший мастер

 / Хмелев Л.В. /

Мастер

 / Фадеев А.Ю. /