

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ФИЛИАЛА «КАСИМОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АО «РОЭК»**

№ 22-08 от «25» июня 2018 г.

**Комиссия в составе:**

**Председателя комиссии :** зам. директора филиала Королёв С.В.

**Членов комиссии:**

1. Страший мастер Яшкова Ж.В.
2. Мастер Дутов Ю.И.

Произвели технический осмотр технологической системы (электроустановки) ТП №117

**1. Общие сведения**

	Диспетчерское наименование	Бухгалтерское наименование (согласно договора аренды)
Наименование ТП	ТП №117	Здание ТП №117 250 кВА ул. Молодёжная
Мощность и количество установленных трансформаторов, кВА	250 кВА	
Год ввода в эксплуатацию	2016	
№ договора аренды		
Код позиции в списке основных средств		
Дата последнего капитального ремонта	Не ремонтировалась	

**2. Результаты технического осмотра**


№	Элементы ТП	Замечания
<b>Электрическая часть</b>		
1	Проходные изоляторы	-
2	Опорные изоляторы	-
3	Предохранители ПК-10, ПН-2	-
4	Рубильники 0,4 кВ	-
5	Автоматические выключатели 0,4 кВ	-
6	Масляные выключатели, выключатели нагрузки	-
7	Металлоконструкция ТП	-
8	Выносной трансформаторный разъединитель типа РЛНД	-
9	Вывода 0,4 кВ	-
10	Разрядники, ОПН	-
11	Силовой трансформатор	Не соответствует уровень напряжения в

		сети
<b>Строительная часть</b>		
1	Крыша	
2	Отмостка	
3	Стены	
4	Двери, вентиляционные решетки, лестницы	
5	Полы	
6	Внутреннее освещение	
7	Потолки	

### 3. Заключение комиссии

**Комиссия заключила:** для дальнейшей эксплуатации технологической системы произвести реконструкцию ТП №117 путём замены трансформатора 250 кВА на 400 кВА.


**Председатель комиссии:**  
зам. директора филиала

 / Королёв С.В.

**Члены комиссии:**  
Страший мастер филиала

 / Яшкова Ж.В.

Мастер

 / Дутов Ю.И.