

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ФИЛИАЛА «РЫБНОВСКИЙ РАЙОН  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ АО «РОЭК»**

**№ 09-11 от «22» мая 2018 г.**

**Комиссия в составе:**

**Председателя комиссии : Директор филиала В. С. Чикин**

**Членов комиссии:**

- 1. гл. инженер Грачев В. И.**
- 2. мастер Егоров В. С.**

Произвели технический осмотр технологической системы (электроустановки) РП-4

**1. Общие сведения**

	Диспетчерское наименование	Бухгалтерское наименование (согласно договора аренды)
Наименование ТП	РП-4	РП-4 10/0,4кВ(2х630 кВа) совм.подв. ф№2 ЦРП-1 ПС Ока(ТП Перспектива) ул. Крымская , г. Рыбное
Мощность и количество установленных трансформаторов, кВА	2х630 кВА	
Год ввода в эксплуатацию	2016	
№ договора аренды	Собственность АО «РОЭК»	
Код позиции в списке основных средств	000940	
Дата последнего капитального ремонта	Не ремонтировалась	

**2. Результаты технического осмотра**

№	Элементы ТП	Замечания
<b>Электрическая часть</b>		
1	Проходные изоляторы	-
2	Опорные изоляторы	-
3	Предохранители ПК-10, ПН-2	-
4	Рубильники 0,4 кВ	-
5	Автоматические выключатели 0,4 кВ	-
6	Масляные выключатели, выключатели нагрузки	Повреждение механизма
7	Металлоконструкция ТП	-
8	Выносной трансформаторный разъединитель типа РЛНД	-

9	Вывода 0,4 кВ	-
10	РУ-10 кВ	
11	Силовой трансформатор	-
<b>Строительная часть</b>		
1	Крыша	-
2	Отмостка	-
3	Стены	-
4	Двери, вентиляционные решетки, лестницы	-
5	Полы	-
6	Внутреннее освещение	-
7	Потолки	-

### 3. Заключение комиссии

Комиссия заключила для дальнейшей эксплуатации технологической системы произвести реконструкцию РУ-10 кВ РП-4 с установкой высоковольтной ячейки и вакуумного выключателя.

**Председатель комиссии:**

Директор филиала \_\_\_\_\_ / Чикин В.С. /

**Члены комиссии:**

гл. инженер \_\_\_\_\_ / Грачев В.И. /

мастер \_\_\_\_\_ / Егоров В.С. /