

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА**  
**Филиал «Касимовские городские распределительные электрические сети»**  
**АО «РОЭК»**

№ 22-07 от «15» мая 2017 г.

**Комиссия в составе:**

**Председателя комиссии :**

главный инженер филиала Королев С.В.

**Членов комиссии:**

1. старший мастер Яшкова Ж.В.

2. мастер Карушев О.В.

Произвели технический осмотр технологической системы (электроустановки)  
РП №94 ул.Большая.

**1. Общие сведения.**

	Диспетчерское наименование	Бухгалтерское наименование (согласно договора аренды)
Наименование ТП	РП №94	РП №94 250+180 кВа г.Касимов, ул.Большая
Мощность и количество установленных трансформаторов, кВА	250+180	
Год ввода в эксплуатацию	1990	
№ договора аренды	15/13 06.12.2013 г.	
Код позиции в списке основных средств	000002051	
Дата последнего капитального ремонта		

**2. Результаты технического осмотра.**


№	Элементы ТП	Замечания
<b>Электрическая часть</b>		
1	Проходные изоляторы	
2	Опорные изоляторы	
3	Предохранители ПК-10, ПН-2	
4	Рубильники 0,4 кВ	
5	Автоматические выключатели 0,4 кВ	
6	Масляные выключатели, выключатели нгрузки	Течь масла
7	Металлоконструкция ТП	
8	Выносной трансформаторный разъединитель типа РЛНД	
9	Вывода 0,4 кВ	
10	Разрядники, ОПН	

11	Силовой трансформатор	
<b>Строительная часть</b>		
1	Крыша	
2	Отмостка	
3	Стены	
4	Двери, вентиляционные решетки, лестницы	
5	Полы	
6	Внутреннее освещение	
7	Потолки	


### 3. Заключение комиссии


**Комиссия заключила для дальнейшей эксплуатации технологической системы произвести реконструкцию РП №94 пос. Сиверка г.Касимов произвести замену вводных масляных выключателей и одного секционного на вакуумные.**

Председатель комиссии:  
Главный инженер филиала

 / Королев С.В./

Члены комиссии:

 / Яшкова Ж.В./

 / Карушев О.В./