

| N 1 | Показатель 2 | Значение показателя, годы | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии П _{saidi} | 1,338217 | 1,09202 | 0,246197 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | - |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | - |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,004585 | 0,000598 | 0,003987 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 1,333632 | 1,091422 | 0,24221 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии П _{saifi} | 0,378237 | 0,29126 | |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | - |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | - |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,000899 | 0,000146 | 0,000753 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,377338 | 0,291114 | 0,086224 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П _{saidi, план} | 0,855092 | 0,78815 | 0,066942 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | - |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | - |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,000576 | 0 | 0,000576 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 0,854516 | 0,78815 | 0,066366 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П _{saifi, план} | 0,318522 | 0,27321 | |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | - |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0 | 0 | - |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,00023 | 0 | 0,00023 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,318292 | 0,27321 | 0,045082 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |