

Информация по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

Наименование центра питания	Географические координаты центра питания		Месторасположения центра питания			Уровни напряжения центра питания, кВ	Количество и установленная мощность трансформаторов, (шт, МВА)	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт	Статус загрузки ЦП
	Широта	Долгота	Муниципальное образование	Город / Населённый пункт	Район (только для городов)					
ПС 35 кВ Зеленая	54.236300	38.893000	Михайловский муниципальный район	р.п. Октябрьский		35/6	2 шт. * 10 МВА	8	4,88	4,67
ПС 110 кВ Эластик	54,190367	40,45954	Шиловский муниципальный район	р.п. Лесной		110/10	1 шт. 10 МВА 1 шт. 6,3 МВА	5,04	0,3	0,3
ПС 110 кВ Стекольная	53,802159	39,523946	городской округ г. Скопин Рязанской обл.	г. Скопин		110/10/6	2 шт. * 25 МВА	20	1,5962	1,5962