

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ФИЛИАЛА «Скопинские городские  
электрические сети» АО «РОЭК»**

**№ 04-177 от «14» декабря 2023 г.**

**Комиссия в составе:**

**Председателя комиссии : главного инженера филиала Гвоздарькова М.В.**

**Членов комиссии:**

**1. Мастера Шемякин В.В.**

**2. Электромонтера Самсонова Д.А.**

Произвели технический осмотр технологической системы (электроустановки) ВЛ-6 кВ №31 ПС «Секирино» по адресу: Скопинский район, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Полетаева.

**1. Общие сведения**

		Диспетчерское наименование	Бухгалтерское наименование (согласно договора аренды)
Наименование ВЛ		ВЛ-6 кВ №31 ПС «Секирино»	
Протяженность ВЛ, км		1,68	
Год ввода в эксплуатацию		2020	
№ договора аренды			
Код позиции в списке основных средств			
Общее количество опор		48	
Материал опор	Металл		
	Железобетон	48	
	Дерево без ж/б приставок		
	Дерево на ж/б приставках		
Дата последнего комплексного ремонта			


## 2. Результаты технического осмотра

№	Элементы ВЛ	Замечания
<b>1.</b>	<b>Опоры</b>	
1.1.	Состояние железобетонных опор (кривизна, положение стоек и элементов опор, заделка в грунте, состояние оттяжек, состояние металлических элементов и их антикоррозийное покрытие, состояние бетона, трещины, сколы, разрушения, разрывы и повреждения арматуры стоек)	Хорошее
<b>2.</b>	<b>Провода</b>	
2.1.	Внешнее состояние	Хорошее
2.2.	Состояние соединений (болтовых, контактных, соединительных и натяжных зажимов, сварных, опрессованных и скрученных), наличие соединений превышающих предельное	Хорошее
2.3.	Состояние креплений (вязки, поддерживающие и натяжные зажимы)	Хорошее
2.4.	Расстояние от проводов до поверхности земли, различных объектов и сооружений в местах сближений и пересечений	Соответствует
2.5.	Стрелы провеса, габаритные расстояния между проводами	Соответствует
<b>3.</b>	<b>Линейная изоляция</b>	
3.1.	Состояние	Хорошее


## 3. Заключение комиссии


**Комиссия заключила:** для обеспечения надежности электроснабжения по второй категории социально-значимых объектов по адресу: г. Скопин, мкр. Заречный, необходимо произвести реконструкцию ВЛ-6 кВ №31 ПС «Секирино» проводом СИП-3 1х50 мм<sup>2</sup> с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,21 км.

Председатель комиссии:  
Главный инженер филиала

 / М.В. Гвоздарьков

Члены комиссии:

 / В.В. Шемякин

 / Д.А. Самсонов